

Informácia OR HaZZ v Trebišove OR HaZZ v Trebišove zverejňuje informáciu týkajúcu sa problematiky vykurovania z pohľadu protipožiarnej ochrany a zvýšenej požiarovosti v období vykurovania.

Vykurov

acie obdobie

Vykurovacie obdobie je spojené so zvýšeným počtom výjazdov k požiarom rodinných domov.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Každoročná štatistika je dôkazom toho, že „vdďaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených teplenými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiaru od vykurovacích telies patria:**

NEDBALOSŤ

(nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia s popolom, zanedbanie bezpečnostných predpisov, používanie plyných a kvapalných látok ako zapaľovačov),

TECHNICKÉ NEDOSTATKY

(nesprávna inštalácia, nesprávne umiestnenie, technická porucha, nesprávna údržba, nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa),

KOMÍNY A DYMOVODY

(nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí, nesprávna inštalácia dymovodu).

☐ ☐

odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obcí.

□ □

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarne bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarne dozor. Takýto komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.